

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07-abr-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	105.243	5.698	3.229	48,1
Centro Operacional Chincha	81.061	5.472	1.791	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	612.816	27.838	22.327	39,3
<b>Total Distribuido</b>	799.120	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	13.486	1.108	205	3,8
	AC	67.575	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	4.134	694	0	15,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.689	460	0	3,9
City Gate Ica	PE	7.944	950	1	3,6
	AC	22.838	NA	NA	16,6
City Gate Nasca	PE	511	69	4	3,5
City Gate Marcona	PE	576	70	2	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	163.470	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	537.774	NA	NA	NA
EGESUR	75.042	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	118.020	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.250	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	104.753	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar Manrique

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica