

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31-ago-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	347.536	24.784	692	48,9
Centro Operacional Chincha	99.407	5.699	2.538	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	604.307	28.539	16.422	38,8
Total Distribuido	1.051.250	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.278	709	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	14.481	811	419	3,7
	AC	80.648	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	7.264	468	217	3,7
	AC	3.228	583	301	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.697	264	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.561	848	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.666	278	65	3,4
	AC	22.033	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	530	60	4	3,2
City Gate Marcona	PE	612	60	0	3,3
Troncal H-P ⁴	AC	150.457	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	152.489	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	476.419	NA	NA	NA
EGESUR	127.888	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	17.200	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	109.257	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.000	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	127.997	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica