

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 05-dic-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	290.139	18.567	5.374	54,2
Centro Operacional Chincha	70.710	5.329	2.126	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	358.243	15.909	14.187	40,3
<b>Total Distribuido</b>	719.092	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.594	697	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	10.999	634	331	3,7
	AC	55.117	NA	NA	16,3
Centro Operacional Pisco	PE	8.547	676	214	3,8
	AC	4.250	799	348	14,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.135	684	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.621	388	61	3,5
	AC	53.389	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	473	77	0	3,0
City Gate Marcona	PE	498	89	0	3,0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	158.829	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	55.396	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	265.837	NA	NA	NA
EGESUR	92.406	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	15.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	118.529	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	128.924	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica