

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17-dic-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	365.610	25.396	2.030	53,9
Centro Operacional Chincha	55.233	3.268	1.712	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	623.858	28.168	25.116	38,9
<b>Total Distribuido</b>	1.044.701	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	1.958	297	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	10.325	755	226	3,7
	AC	42.950	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	7.441	609	124	3,9
	AC	6.426	2.286	2	14,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	2.654	669	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.298	377	57	3,5
	AC	92.461	NA	NA	16,7
City Gate Nasca	PE	416	77	0	3,1
City Gate Marcona	PE	583	81	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	201.566	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	48.765	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	530.657	NA	NA	NA
EGESUR	93.201	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	154.566	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	152.812	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica