

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12-ene-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	246.792	17.215	2.319	51,6
Centro Operacional Chincha	89.976	5.678	5.678	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	620.134	35.375	10.717	38,9
Total Distribuido	956.902	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	12.577	1.025	287	3,9
	AC	77.399	N/A	N/A	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,3
	AC	88.850	10.008	0	15,3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	7.804	670	116	3,9
City Gate Ica	PE	7.954	973	-385	3,7
	AC	41.531	N/A	N/A	16,0
City Gate Nasca	PE	538	78	4	3,5
City Gate Marcona	PE	626	58	2	3,4
Troncal H-P	AC	149.416	N/A	N/A	N/A
Linepack	AC	0	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	535.503	N/A	N/A	N/A
EGESUR	84.631	N/A	N/A	N/A
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	22.000	N/A	N/A	N/A
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	105.916	N/A	N/A	N/A
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.000	N/A	N/A	N/A
Mercado Regulado				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	169.852	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:
Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:
Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno