

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24-feb-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	249.661	15.904	3.266	51,5
Centro Operacional Chincha	87.100	5.651	2.204	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	538.749	31.070	0	39,4
Total Distribuido	875.510	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	12.615	1.094	179	3,8
	AC	74.485	N/A	N/A	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	2.165	1.943	0	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	9.850	765	232	3,8
City Gate Ica	PE	7.732	960	1	3,7
	AC	49.162	N/A	N/A	16,2
City Gate Nasca	PE	522	76	4	3,5
City Gate Marcona	PE	580	69	2	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	144.708	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	34.942	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	497.279	N/A	N/A	N/A
EGESUR	41.470	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	38.500	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	102.408	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	19.800	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	176.053	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.