

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27-feb-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	263.901	26.432	793	49,2
Centro Operacional Chincha	72.861	4.679	703	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	265.875	20.494	29	41,1
Total Distribuido	602.637	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	8.564	656	203	3,9
	AC	64.297	N/A	N/A	17,3
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	2.490	1.879	0	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	6.525	682	0	4,0
City Gate Ica	PE	7.314	874	45	3,7
	AC	52.001	N/A	N/A	17,1
City Gate Nasca	PE	479	68	4	3,5
City Gate Marcona	PE	516	63	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	209.462	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	192.799	N/A	N/A	N/A
EGESUR	73.076	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	38.000	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	164.962	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	22.500	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	111.300	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.