

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-jun-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	286.321	25.397	5.289	54,9
Centro Operacional Chincha	124.719	8.503	2.445	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	623.716	27.052	24.809	38,6
<b>Total Distribuido</b>	1.034.756	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	15.875	1.157	353	3,9
	AC	108.844	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,8
	AC	39.270	6.500	0	15,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.972	625	219	4,0
City Gate Ica	PE	5.779	435	1	3,6
	AC	26.428	NA	NA	15,7
City Gate Nasca	PE	512	71	3	3,5
City Gate Marcona	PE	587	47	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	148.076	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	56.696	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	530.620	NA	NA	NA
EGESUR	93.096	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	18.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	153.826	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.250	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	140.268	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica