

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 01-mar-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	271.929	27.977	2.985	51,6
Centro Operacional Chincha	64.855	4.194	1.735	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	358.522	20.329	10.457	40,3
Total Distribuido	695.306	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	11.837	907	232	3,8
	AC	53.018	N/A	N/A	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	1.467	1.467	0	15,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	9.501	815	83	4,0
City Gate Ica	PE	7.611	948	1	3,6
	AC	51.699	N/A	N/A	16,6
City Gate Nasca	PE	522	77	4	3,5
City Gate Marcona	PE	544	54	1	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	169.367	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	31.218	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	271.929	N/A	N/A	N/A
EGESUR	86.593	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	37.500	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	126.267	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	21.600	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	151.417	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.