

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 04-mar-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	253.455	14.695	3.167	52,7
Centro Operacional Chincha	83.301	5.408	2.040	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	364.900	18.712	10.550	40,5
Total Distribuido	701.656	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	10.105	962	135	3,8
	AC	73.196	N/A	N/A	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	2.393	2.393	0	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	9.027	641	199	4,0
City Gate Ica	PE	7.693	943	1	3,7
	AC	53.629	N/A	N/A	16,3
City Gate Nasca	PE	522	73	4	3,5
City Gate Marcona	PE	517	51	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	180.120	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	269.642	N/A	N/A	N/A
EGESUR	95.258	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	38.500	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	135.220	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	22.400	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	140.636	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

#### Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.