

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24-mar-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 260.609 | 15.546 | 2.000 | 47,0 |
| Centro Operacional Chincha | 76.139 | 6.291 | 2.161 | N/A |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 572.503 | 32.664 | 10.680 | 39,6 |
| Total Distribuido | 909.251 | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Centro Operacional Chincha | PE | 10.235 | 795 | 256 | 3,8 |
| | AC | 65.904 | N/A | N/A | 17,4 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| | AC | 5.170 | 352 | 0 | 15,5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 5.509 | 690 | 17 | 3,9 |
| City Gate Ica | PE | 7.833 | 983 | 51 | 3,6 |
| | AC | 51.667 | N/A | N/A | 17,0 |
| City Gate Nasca | PE | 482 | 68 | 3 | 3,5 |
| City Gate Marcona | PE | 618 | 92 | 6 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 182.065 | N/A | N/A | N/A |
| Linepack ⁵ | AC | 7.265 | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 511.948 | N/A | N/A | N/A |
| EGESUR | 60.555 | N/A | N/A | N/A |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 36.500 | N/A | N/A | N/A |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 134.765 | N/A | N/A | N/A |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 21.800 | N/A | N/A | N/A |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial-Comercial, GNV, Industrial | 143.683 | N/A | N/A | N/A |

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.