

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15-may-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	180.123	12.927	2.903	55,9
Centro Operacional Chincha	69.508	8.254	1.938	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	543.951	23.026	21.830	39,6
<b>Total Distribuido</b>	793.582	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	9.682	612	182	3,8
	AC	59.826	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,7
	AC	0	0	0	17,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.478	409	0	3,8
City Gate Ica	PE	7.714	897	49	3,7
	AC	19.734	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	479	66	4	3,5
City Gate Marcona	PE	548	65	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	188.733	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	549.277	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	142.233	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	85.461	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica