

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-may-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	208.247	18.103	4.946	55,6
Centro Operacional Chincha	72.578	5.576	2.103	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	545.156	23.807	21.894	39,6
<b>Total Distribuido</b>	825.981	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	14.664	1.096	322	3,8
	AC	57.914	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,7
	AC	0	0	0	16,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.180	676	180	3,8
City Gate Ica	PE	8.551	973	60	3,7
	AC	23.115	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	556	85	5	3,5
City Gate Marcona	PE	563	89	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	163.003	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	4.279	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	550.452	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	18.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	120.003	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	97.543	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica