

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 05-oct-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	202.162	12.547	5.186	53,3
Centro Operacional Chincha	108.692	6.338	3.014	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	641.377	28.597	24.907	39,0
<b>Total Distribuido</b>	952.231	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	3.845	616	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.916	759	366	3,7
	AC	91.931	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	10.204	755	255	3,7
	AC	4.987	1.002	384	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,2
Estación Distrito Ica	PE	3.425	713	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.828	394	72	3,5
	AC	22.563	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	518	70	3	3,5
City Gate Marcona	PE	546	62	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	149.406	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	4.685	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	557.614	NA	NA	NA
EGESUR	83.763	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	16.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	107.606	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	139.063	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
  - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica