

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24-oct-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	183.599	12.322	1.890	55,4
Centro Operacional Chincha	96.959	6.224	2.891	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	649.816	28.271	25.960	38,6
<b>Total Distribuido</b>	930.374	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.654	677	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.091	725	336	3,7
	AC	81.214	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.620	577	170	3,7
	AC	4.818	947	313	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.485	714	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.877	395	72	3,5
	AC	22.175	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	547	66	3	3,5
City Gate Marcona	PE	550	70	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	138.108	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	553.459	NA	NA	NA
EGESUR	96.357	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	15.800	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	97.508	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	125.330	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica