

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 05-sep-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	182.615	12.064	5.465	52,2
Centro Operacional Chincha	88.237	5.710	2.035	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	688.060	28.982	28.099	38,4
<b>Total Distribuido</b>	958.912	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.228	632	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	12.646	724	338	3,7
	AC	72.363	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	7.546	556	216	3,7
	AC	4.583	736	211	14,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	2.269	359	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.842	866	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.596	269	76	3,4
	AC	21.755	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	534	72	4	3,5
City Gate Marcona	PE	572	72	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	142.872	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	560.206	NA	NA	NA
EGESUR	127.854	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.300	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	102.072	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	118.432	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica