

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09-sep-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	164.139	8.824	4.212	53,2
Centro Operacional Chincha	96.697	5.994	2.018	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	689.969	30.198	27.744	38,4
<b>Total Distribuido</b>	950.805	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.752	626	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	14.421	859	414	3,7
	AC	78.524	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	7.055	452	164	3,7
	AC	4.120	623	280	14,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.657	264	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.822	891	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.513	273	76	3,4
	AC	22.663	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	482	52	0	2,9
City Gate Marcona	PE	590	53	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	125.353	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	562.414	NA	NA	NA
EGESUR	127.555	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	81.853	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	126.099	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica