

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24-sep-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	253.053	16.097	5.317	53,0
Centro Operacional Chincha	97.685	5.591	2.479	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	663.101	30.276	9.206	38,5
<b>Total Distribuido</b>	1.013.839	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	858	282	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.041	722	311	3,7
	AC	84.786	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	6.699	427	46	3,7
	AC	4.309	620	48	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.487	245	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	2.931	733	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.484	377	61	3,5
	AC	24.720	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	469	68	0	2,8
City Gate Marcona	PE	575	75	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	119.512	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	86.867	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	553.344	NA	NA	NA
EGESUR	109.757	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	71.512	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	127.859	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
  - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica