

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	365,277	17,826	8,879	45.7	27.3
Centro Operacional Chincha	147,765	9,961	2,713	NA	24.3
City Gate de Independencia	0	0	0	44.6	35.7
Total Distribuido	513,042	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 4,100	848	0	3.7	24.7
Centro Operacional Chincha	PE 22,464	1,465	511	3.6	24.3
	AC 121,201	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 10,782	1,031	159	3.9	35.6
	AC 11,312	1,074	172	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,948	1,749	170	3.5	24.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,889	2,426	0	3.8	27.8
City Gate Ica	PE 10,496	583	369	3.6	36.5
	AC 86,137	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 578	88	0	3.3	44.7
City Gate Marcona	PE 764	37	27	3.2	17.5
Troncal H-P ⁴	AC 180,911	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,075	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,638	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,868	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	115,405	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	67,308	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,062	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	203,375	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica