

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	245,056	18,149	3,781	43.2	36.4
Centro Operacional Chincha	126,157	12,300	2,315	NA	33.1
City Gate de Independencia	15,549	5,540	0	40.7	39.6
Total Distribuido	386,762	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 2,906	642	0	3.7	27.9
Centro Operacional Chincha	PE 21,508	1,069	588	3.6	33.1
	AC 101,743	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 8,298	835	109	3.8	39.1
	AC 8,499	867	105	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,555	1,717	0	3.5	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.7	28.4
City Gate Ica	PE 9,688	580	196	3.6	33.8
	AC 69,108	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 567	81	0	3.3	46.4
City Gate Marcona	PE 726	33	27	3.0	33.9
Troncal H-P ⁴	AC 171,397	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 56,605	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	15,549	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,508	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,545	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	106,344	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	58,830	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	65,245	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	168,129	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica