

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	367,152	23,478	10,426	42.2	30.6
Centro Operacional Chincha	167,348	11,577	2,891	NA	30.8
City Gate de Independencia	13,744	3,603	0	41.4	37.4
Total Distribuido	548,244	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,752	1,049	0	3.6	24.7
Centro Operacional Chincha	PE 17,817	1,279	382	3.7	30.8
	AC 142,779	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,111	1,382	346	3.8	38.3
	AC 20,267	2,149	373	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,651	1,799	169	3.5	24.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,323	2,432	0	3.6	27.3
City Gate Ica	PE 10,891	587	325	3.6	34.5
	AC 104,260	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 616	89	0	3.3	44.0
City Gate Marcona	PE 931	53	28	2.4	30.9
Troncal H-P ⁴	AC 189,023	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 30,235	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	13,744	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	37,093	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,577	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	128,353	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,216	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,893	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	236,524	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica