

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	344,956	19,875	11,054	41.0	32.8
Centro Operacional Chincha	142,252	9,023	2,522	NA	31.8
City Gate de Independencia	0	0	0	42.8	38.2
Total Distribuido	487,208	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 2,180	481	0	3.6	27.5
Centro Operacional Chincha	PE 19,425	1,230	666	3.7	31.8
	AC 120,647	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 11,219	3,329	144	3.9	35.9
	AC 11,219	822	159	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,828	1,739	102	3.5	24.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.7	29.3
City Gate Ica	PE 10,446	573	342	3.6	35.5
	AC 90,203	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 572	83	0	3.3	43.4
City Gate Marcona	PE 924	44	33	2.7	33.8
Troncal H-P ⁴	AC 205,121	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 31,873	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	34,696	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,633	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,792	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	62,305	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,625	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	178,606	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica