

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	357,953	23,644	9,250	40.2	32.2
Centro Operacional Chincha	165,588	12,152	3,151	NA	31.3
City Gate de Independencia	15,612	5,585	0	41.0	37.4
Total Distribuido	539,153	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 9,359	1,185	0	3.6	22.6
Centro Operacional Chincha	PE 23,047	1,569	676	3.7	31.3
	AC 133,182	NA	NA	16.8	
Centro Operacional Pisco	PE 18,645	1,401	464	3.8	38.3
	AC 19,547	1,474	499	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,100	1,641	72	3.5	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,210	2,431	0	3.7	25.2
City Gate Ica	PE 10,629	572	348	3.6	31.6
	AC 106,961	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 614	93	0	3.3	43.2
City Gate Marcona	PE 938	44	33	3.0	33.9
Troncal H-P ⁴	AC 151,898	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 24,759	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	15,612	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	7,102	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,493	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,303	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,395	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,076	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	229,519	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica