

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	355,037	27,211	921	40.0	32.4
Centro Operacional Chincha	172,039	15,978	1,349	NA	31.4
City Gate de Independencia	4,852	1,504	0	41.3	37.2
Total Distribuido	531,928	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,500	950	0	3.6	24.2
Centro Operacional Chincha	PE 22,403	1,522	465	3.7	31.4
	AC 143,136	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 11,043	1,057	127	3.9	36.1
	AC 11,602	1,119	138	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,720	1,609	200	3.5	24.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,155	2,429	0	3.7	27.9
City Gate Ica	PE 11,050	575	361	3.6	24.0
	AC 108,592	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 557	83	0	3.3	45.5
City Gate Marcona	PE 942	54	26	2.9	33.9
Troncal H-P ⁴	AC 146,806	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 40,130	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	4,852	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	7,368	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	139,437	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,408	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,218	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	234,203	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica