

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	319,590	19,197	3,416	40.2	32.6
Centro Operacional Chincha	176,130	11,534	3,328	NA	32.3
City Gate de Independencia	9,862	2,619	0	41.4	36.9
Total Distribuido	505,582	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 10,088	1,243	0	3.6	23.0
Centro Operacional Chincha	PE 24,362	1,423	555	3.6	32.3
	AC 141,680	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 14,015	1,361	250	3.8	36.4
	AC 15,875	1,458	274	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,298	1,794	158	3.5	23.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,319	2,437	0	3.6	29.3
City Gate Ica	PE 10,800	586	325	3.6	36.4
	AC 104,338	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 598	83	0	3.3	43.6
City Gate Marcona	PE 746	36	26	3.2	32.8
Troncal H-P ⁴	AC 126,744	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 35,659	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	9,862	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,400	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	120,344	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,746	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,224	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	238,806	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica