

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	373,074	23,376	4,012	40.5	32.1
Centro Operacional Chincha	184,007	11,776	3,089	NA	31.7
City Gate de Independencia	0	0	0	43.2	36.3
Total Distribuido	557,081	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,304	1,052	0	3.6	22.1
Centro Operacional Chincha	PE 23,302	1,502	391	3.7	31.7
	AC 152,401	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE 11,944	1,079	119	3.9	33.9
	AC 35,709	4,199	321	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,766	1,689	159	3.5	23.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,233	2,442	0	3.7	28.2
City Gate Ica	PE 10,851	585	318	3.6	35.7
	AC 105,214	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 573	85	0	3.3	44.0
City Gate Marcona	PE 747	36	26	2.8	30.3
Troncal H-P ⁴	AC 148,380	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 46,648	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,722	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,658	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,944	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,448	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	275,300	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica