

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	313,352	26,683	4,773	40.7	32.5
Centro Operacional Chincha	109,738	11,668	2,384	NA	32.2
City Gate de Independencia	0	0	0	43.4	35.8
Total Distribuido	423,090	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 1,664	476	0	3.6	23.9
Centro Operacional Chincha	PE 17,783	1,017	404	3.7	32.2
	AC 90,291	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 8,184	826	146	3.9	34.2
	AC 49,281	3,950	172	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,260	1,660	155	3.5	23.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.8	28.2
City Gate Ica	PE 10,373	583	353	3.6	35.8
	AC 83,963	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 593	90	0	3.3	43.2
City Gate Marcona	PE 749	34	29	2.7	32.7
Troncal H-P ⁴	AC 113,182	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 35,287	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,666	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	110,516	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,750	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	33,819	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	203,858	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica