

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/01/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	371,831	27,530	27,465	45.7	39.0
Centro Operacional Chincha	83,317	7,271	5,635	NA	23.9
City Gate de Independencia	0	0	0	43.6	34.4
Total Distribuido	455,148	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 81	42	0	3.6	25.5
Centro Operacional Chincha	PE 7,132	524	150	3.7	23.9
	AC 76,104	NA	NA	16.9	
Centro Operacional Pisco	PE 4,504	486	23	3.7	34.8
	AC 5,019	523	104	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 2,476	588	0	3.4	26.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,761	2,427	0	4.1	25.3
City Gate Ica	PE 12,217	666	192	3.7	32.5
	AC 153,111	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 403	53	0	3.3	40.4
City Gate Marcona	PE 748	34	29	3.3	32.9
Troncal H-P ⁴	AC 181,281	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 44,083	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,834	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	138,447	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	92,553	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,058	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	154,029	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica