

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/01/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	453,092	24,742	25,546	46.9	34.1
Centro Operacional Chincha	154,025	8,949	8,793	NA	29.8
City Gate de Independencia	58,136	5,514	5,241	40.7	30.7
Total Distribuido	665,253	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 5,980	973	0	3.6	26.7
Centro Operacional Chincha	PE 14,393	966	385	3.7	29.8
	AC 133,652	NA	NA	17.3	
Centro Operacional Pisco	PE 15,970	1,272	277	3.6	38.8
	AC 18,586	1,745	280	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 10,949	1,418	0	3.4	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,615	2,438	0	4.0	27.1
City Gate Ica	PE 14,842	771	333	3.6	33.2
	AC 161,049	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 566	80	0	3.3	41.4
City Gate Marcona	PE 759	34	29	3.1	33.5
Troncal H-P ⁴	AC 152,303	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 51,717	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 14,736	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	58,136	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,613	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,175	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	106,515	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	86,766	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,376	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	296,672	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica