

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/01/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	424,780	27,020	29,124	46.5	37.6
Centro Operacional Chincha	147,719	8,884	8,185	NA	30.8
City Gate de Independencia	28,601	4,115	5,302	41.2	28.2
Total Distribuido	601,100	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 5,218	874	0	3.6	25.1
Centro Operacional Chincha	PE 13,401	888	233	3.6	30.8
	AC 129,100	NA	NA	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 11,632	1,095	109	3.6	39.0
	AC 12,805	1,176	113	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 5,827	1,081	0	3.4	29.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,976	2,421	0	4.1	27.0
City Gate Ica	PE 14,276	897	422	3.6	32.6
	AC 147,815	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 508	72	0	3.3	41.6
City Gate Marcona	PE 753	34	29	3.2	33.6
Troncal H-P ⁴	AC 185,906	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 47,453	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	28,601	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,937	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,405	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,564	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,986	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	60,486	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	266,294	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica