

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/02/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	396,533	23,109	21,856	46.6	36.0
Centro Operacional Chincha	153,763	15,421	8,383	NA	32.4
City Gate de Independencia	18,960	3,957	3,961	41.0	31.1
Total Distribuido	569,256	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,180	1,107	0	3.7	25.6
Centro Operacional Chincha	PE 14,845	991	258	3.7	32.4
	AC 132,738	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 9,525	971	66	3.4	37.8
	AC 10,080	993	99	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 10,350	1,478	0	3.5	25.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,116	2,430	0	3.8	26.4
City Gate Ica	PE 13,797	771	382	3.6	19.5
	AC 113,273	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 545	88	0	3.3	35.5
City Gate Marcona	PE 864	39	33	3.2	34.9
Troncal H-P ⁴	AC 204,638	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 51,740	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	18,960	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,185	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,963	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	160,490	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	59,284	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,239	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	240,530	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica