

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/02/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	416,223	25,124	24,459	46.3	31.7
Centro Operacional Chincha	164,104	11,628	8,821	NA	33.9
City Gate de Independencia	30,305	5,686	5,272	41.0	26.1
<b>Total Distribuido</b>	610,632	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,237	1,187	0	3.6	25.9
Centro Operacional Chincha	PE 18,090	1,080	498	3.7	33.9
	AC 137,777	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 11,974	1,197	124	3.4	38.3
	AC 12,913	1,239	135	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 4,247	1,079	0	2.9	28.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,203	2,433	0	3.8	26.0
City Gate Ica	PE 20,119	1,176	505	3.6	32.6
	AC 126,697	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 592	86	0	3.3	42.7
City Gate Marcona	PE 674	31	27	2.8	34.7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 170,883	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 45,733	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 11,187	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	30,305	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,261	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,938	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	127,684	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,592	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,874	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	259,978	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica