

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/02/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	347,793	19,648	19,612	47.0	33.0
Centro Operacional Chincha	122,774	9,618	6,628	NA	29.5
City Gate de Independencia	12,668	5,486	5,253	40.5	40.3
Total Distribuido	483,235	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 1,798	489	0	3.6	28.3
Centro Operacional Chincha	PE 13,246	744	356	3.7	29.5
	AC 107,730	NA	NA	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 8,582	791	166	3.4	39.4
	AC 9,136	812	181	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 2,738	881	0	2.9	30.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.8	27.7
City Gate Ica	PE 19,050	1,171	436	3.6	32.7
	AC 89,934	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 531	78	0	3.3	31.8
City Gate Marcona	PE 874	39	34	2.6	34.7
Troncal H-P ⁴	AC 210,828	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,641	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	12,668	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,863	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,965	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	46,918	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,336	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	177,006	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica