

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/02/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	435,226	32,397	31,119	46.1	37.1
Centro Operacional Chincha	150,843	10,071	8,464	NA	30.9
City Gate de Independencia	36,486	5,625	5,263	40.7	28.9
<b>Total Distribuido</b>	622,555	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 7,294	1,071	0	3.6	28.7
Centro Operacional Chincha	PE 16,461	1,009	456	3.7	30.9
	AC 127,088	NA	NA	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 17,059	1,283	472	3.4	39.0
	AC 18,481	1,595	491	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,638	1,493	43	3.5	27.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,163	2,423	0	3.7	27.9
City Gate Ica	PE 13,059	1,099	327	3.5	33.1
	AC 127,059	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 569	84	0	3.3	46.7
City Gate Marcona	PE 852	40	26	2.8	34.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 182,977	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 55,043	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	36,486	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	36,711	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	13,796	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,470	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,313	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,030	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	263,423	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica