

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/02/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	442,867	23,280	11,518	46.8	37.9
Centro Operacional Chincha	152,566	11,319	2,781	NA	31.6
City Gate de Independencia	35,904	5,280	0	41.1	29.9
<b>Total Distribuido</b>	631,337	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,402	1,279	0	3.6	26.9
Centro Operacional Chincha	PE 16,921	999	481	3.6	31.6
	AC 127,243	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 12,295	1,160	262	3.4	39.6
	AC 13,407	1,200	272	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,519	1,856	0	3.5	24.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,090	2,420	0	3.7	27.8
City Gate Ica	PE 9,947	567	313	3.6	32.7
	AC 117,609	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 613	90	0	3.3	38.9
City Gate Marcona	PE 765	35	30	3.2	34.7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 195,656	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 49,990	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 16,976	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	35,904	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	36,559	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,663	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,434	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,519	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,158	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	259,100	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica