

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/02/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	417,848	25,814	8,894	45.7	35.7
Centro Operacional Chincha	147,423	8,852	2,909	NA	35.3
City Gate de Independencia	32,736	4,119	0	40.7	30.6
Total Distribuido	598,007	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,960	1,214	0	3.6	25.9
Centro Operacional Chincha	PE 17,919	1,138	547	3.7	35.3
	AC 120,544	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE 16,913	1,347	352	3.9	38.9
	AC 18,053	1,420	365	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,432	1,892	0	3.5	25.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,091	2,423	0	3.7	25.9
City Gate Ica	PE 10,197	569	338	3.6	33.1
	AC 96,575	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 584	88	0	3.3	45.6
City Gate Marcona	PE 853	40	32	3.2	33.2
Troncal H-P ⁴	AC 212,066	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 39,769	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	32,736	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,773	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,125	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,168	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,534	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,155	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	217,201	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica