

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/02/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	410,115	22,001	429	46.8	36.8
Centro Operacional Chincha	155,504	9,464	2,127	NA	31.6
City Gate de Independencia	65,568	5,090	0	40.8	31.0
Total Distribuido	631,187	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,787	1,062	0	3.6	26.3
Centro Operacional Chincha	PE 17,161	1,177	404	3.7	31.6
	AC 131,556	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 13,689	1,271	212	3.9	38.0
	AC 14,930	1,352	221	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,911	1,771	10	3.5	24.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,075	2,424	0	3.7	27.3
City Gate Ica	PE 10,121	564	302	3.6	32.0
	AC 94,840	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 568	86	0	3.3	46.1
City Gate Marcona	PE 869	43	30	3.2	34.2
Troncal H-P ⁴	AC 222,880	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 50,990	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	65,568	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,341	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,293	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,246	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,882	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,173	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	228,442	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica