

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	566,315	34,756	4,946	39.2	24.7
Centro Operacional Chincha	343,996	20,337	8,146	NA	30.2
City Gate de Independencia	2,322	1,374	0	41.6	29.9
Total Distribuido	912,633	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 9,768	1,205	0	3.6	18.0
Centro Operacional Chincha	PE 19,345	1,159	470	3.7	30.2
	AC 314,883	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 19,314	1,373	480	3.9	34.4
	AC 146,490	10,819	1,231	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,926	1,854	0	3.5	19.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,681	2,408	0	4.1	23.4
City Gate Ica	PE 10,862	602	351	3.6	35.0
	AC 103,246	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 672	91	0	3.3	32.3
City Gate Marcona	PE 732	36	28	3.1	28.8
Troncal H-P ⁴	AC 211,257	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 36,025	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 10,111	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	2,322	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,723	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,162	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,372	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,445	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	83,628	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	541,981	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica