

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	347,975	22,439	3,240	39.5	29.3
Centro Operacional Chinchá	157,315	11,468	2,902	NA	34.6
City Gate de Independencia	126,070	5,544	4,521	40.3	26.8
Total Distribuido	631,360	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 8,699	1,079	0	3.6	18.5
Centro Operacional Chinchá	PE 19,628	1,165	441	3.6	34.6
	AC 128,988	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 11,729	1,086	127	3.9	26.5
	AC 12,593	1,135	133	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,709	1,821	114	3.5	19.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,993	1,947	0	4.1	23.6
City Gate Ica	PE 10,733	600	325	3.6	33.5
	AC 104,201	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 627	90	2	3.3	31.5
City Gate Marcona	PE 904	47	31	2.7	27.5
Troncal H-P ⁴	AC 131,202	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 55,259	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	126,070	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,662	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,004	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	64,536	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,966	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,215	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	239,882	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica