

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	310,075	19,526	4,751	40.0	29.8
Centro Operacional Chincha	150,279	10,183	4,190	NA	29.5
City Gate de Independencia	89,712	5,391	0	40.7	25.9
Total Distribuido	550,066	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 2,053	506	0	3.6	20.8
Centro Operacional Chincha	PE 15,566	950	491	3.7	29.5
	AC 132,660	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 9,067	819	201	3.9	24.0
	AC 40,810	5,566	230	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,822	1,578	96	3.5	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 255	466	0	4.1	24.3
City Gate Ica	PE 10,676	584	344	3.6	30.8
	AC 96,970	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 618	92	1	3.3	32.9
City Gate Marcona	PE 957	48	33	2.8	25.0
Troncal H-P ⁴	AC 137,220	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 49,322	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	89,712	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,382	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,371	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	69,467	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,500	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	62,540	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	237,736	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica