

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	356,957	22,171	5,311	40.0	30.4
Centro Operacional Chincha	165,080	10,014	3,278	NA	33.9
City Gate de Independencia	0	0	0	43.6	25.6
Total Distribuido	522,037	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 11,492	1,363	6	3.6	17.8
Centro Operacional Chincha	PE 20,013	1,114	473	3.6	33.9
	AC 133,575	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 19,583	1,486	432	3.8	30.6
	AC 21,982	2,213	471	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,457	1,543	69	3.5	19.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,895	1,945	0	4.1	24.6
City Gate Ica	PE 10,780	5,567	328	3.6	34.4
	AC 105,746	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 656	505	0	3.3	30.3
City Gate Marcona	PE 820	38	31	2.9	23.0
Troncal H-P ⁴	AC 129,468	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 57,253	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	33,678	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	18,495	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	77,296	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,870	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,777	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	265,604	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica