

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	383.704	22.728	7.933	39,3	30,1
Centro Operacional Chincha	136.259	10.937	2.296	NA	35,0
City Gate de Independencia	0	0	0	44,3	24,1
Total Distribuido	519.963	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 1.577	473	0	3,6	19,4
Centro Operacional Chincha	PE 13.203	741	349	3,7	35,0
	AC 121.479	NA	NA	17,5	
Centro Operacional Pisco	PE 8.100	849	124	3,9	25,0
	AC 8.738	881	142	17,5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0,0	0,0
Estación Distrito Ica	PE 11.407	1.362	12	3,5	18,0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10	38	0	4,0	24,9
City Gate Ica	PE 10.398	599	322	3,6	34,5
	AC 89.423	NA	NA	17,4	
City Gate Nasca	PE 622	91	2	3,6	28,3
City Gate Marcona	PE 810	37	31	3,1	24,3
Troncal H-P ⁴	AC 69.030	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 46.335	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 138.831	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45.159	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23.871	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71.721	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72.119	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	307.093	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica