

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/03/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	456,893	24,974	12,245	45.5	33.2
Centro Operacional Chincha	131,826	8,258	2,299	NA	30.8
City Gate de Independencia	60,577	5,605	0	41.1	23.9
Total Distribuido	649,296	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 5,105	830	0	3.6	28.6
Centro Operacional Chincha	PE 16,145	1,163	323	3.7	30.8
	AC 110,576	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE 12,223	1,090	99	3.8	40.5
	AC 12,776	1,094	102	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,475	1,702	0	3.5	24.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,200	2,429	0	3.7	28.6
City Gate Ica	PE 10,214	562	320	3.6	33.8
	AC 102,524	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 532	78	2	3.3	47.2
City Gate Marcona	PE 768	37	29	3.1	35.1
Troncal H-P ⁴	AC 203,016	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,520	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 42,644	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	60,577	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,098	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,848	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,070	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,548	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	50,126	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	262,029	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica