

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/03/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	404,078	21,398	6,692	46.6	31.6
Centro Operacional Chincha	168,892	11,239	2,751	NA	27.9
City Gate de Independencia	9,090	2,701	0	41.2	21.5
Total Distribuido	582,060	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	7,258	1,016	0	3.6	26.0
Centro Operacional Chincha	PE	16,571	1,256	444	3.7	27.9
	AC	145,063	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	16,531	1,344	369	3.8	39.1
	AC	17,942	1,407	442	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,188	1,684	23	3.5	25.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,166	2,413	0	3.8	27.3
City Gate Ica	PE	10,370	572	341	3.6	33.5
	AC	103,583	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	571	87	0	3.3	46.1
City Gate Marcona	PE	775	38	30	3.2	34.9
Troncal H-P ⁴	AC	182,236	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,777	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	9,090	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,652	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	25,534	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	116,050	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,026	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,092	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	240,677	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:

 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica