

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/03/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	438,718	24,816	3,950	45.8	32.2
Centro Operacional Chincha	162,889	11,408	3,039	NA	28.6
City Gate de Independencia	8,633	2,815	0	41.7	22.5
Total Distribuido	610,240	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	5,296	848	0	3.6	28.1
Centro Operacional Chincha	PE	16,381	1,161	292	3.7	28.6
	AC	141,212	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	11,625	1,038	112	3.9	37.7
	AC	12,296	1,083	131	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,051	1,677	145	3.5	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,107	2,431	0	3.8	29.2
City Gate Ica	PE	10,667	571	307	3.6	34.3
	AC	104,024	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	528	82	0	3.3	44.2
City Gate Marcona	PE	766	38	27	3.2	34.9
Troncal H-P ⁴	AC	222,235	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,745	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	8,633	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,664	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,073	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,498	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,544	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,344	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	236,811	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica