

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/03/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	386,037	26,289	7,267	47.0	32.8
Centro Operacional Chincha	133,154	9,473	2,127	NA	29.1
City Gate de Independencia	0	0	0	42.9	24.6
Total Distribuido	519,191	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 1,802	477	0	3.6	27.7
Centro Operacional Chincha	PE 15,025	821	459	3.7	29.1
	AC 116,327	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 7,157	814	83	3.9	38.6
	AC 7,639	836	112	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,393	1,670	99	3.5	24.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.8	20.3
City Gate Ica	PE 10,300	573	340	3.6	33.4
	AC 65,139	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 541	80	0	3.3	44.8
City Gate Marcona	PE 780	33	31	3.3	32.9
Troncal H-P ⁴	AC 221,165	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,409	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 13,515	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,177	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,095	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,893	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	48,604	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	64,781	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	184,641	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica