

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/03/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	359,441	20,649	5,776	46.2	26.8
Centro Operacional Chincha	190,814	13,928	6,330	NA	23.4
City Gate de Independencia	9,805	2,727	0	41.5	37.0
Total Distribuido	560,060	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,034	1,068	6	3.7	23.2
Centro Operacional Chincha	PE 24,041	1,427	609	3.6	23.4
	AC 158,739	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 13,321	1,148	214	3.9	36.2
	AC 14,502	1,257	223	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,242	1,698	183	3.5	24.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,136	2,423	0	3.7	28.7
City Gate Ica	PE 10,577	576	327	3.6	38.7
	AC 131,116	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 573	83	0	3.3	42.8
City Gate Marcona	PE 769	35	30	3.3	30.9
Troncal H-P ⁴	AC 182,494	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,788	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	9,805	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,742	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,797	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	116,955	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,115	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,511	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	239,211	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica