

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	517,544	31,509	13,058	40.3	26.1
Centro Operacional Chincha	259,870	16,248	6,622	NA	28.8
City Gate de Independencia	0	0	0	43.5	35.1
Total Distribuido	777,414	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 2,116	517	0	3.6	24.9
Centro Operacional Chincha	PE 19,271	1,511	418	3.7	28.8
	AC 238,483	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 6,506	802	27	3.9	31.9
	AC 156,925	12,249	2,643	17.1	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,459	1,685	148	3.5	21.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,203	2,444	0	3.7	28.8
City Gate Ica	PE 10,628	572	353	3.6	32.5
	AC 101,670	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 545	81	0	3.3	43.2
City Gate Marcona	PE 861	41	30	3.4	32.2
Troncal H-P ⁴	AC 173,429	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 36,354	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 2,964	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	22,759	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	15,300	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,370	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,527	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,357	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	460,101	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica