

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	519,358	27,970	16,465	40.3	28.3
Centro Operacional Chincha	282,972	20,452	7,814	NA	32.1
City Gate de Independencia	33,367	5,380	0	40.5	35.6
Total Distribuido	835,697	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,407	1,209	0	3.6	22.9
Centro Operacional Chincha	PE 20,796	1,435	419	3.7	32.1
	AC 253,769	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 17,709	1,396	380	3.9	36.3
	AC 167,994	12,817	733	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,385	1,991	131	3.5	21.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,481	2,428	0	3.7	28.6
City Gate Ica	PE 11,111	610	361	3.6	35.4
	AC 101,418	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 630	89	0	3.3	44.0
City Gate Marcona	PE 866	40	33	3.1	28.2
Troncal H-P ⁴	AC 164,436	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 46,502	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	33,367	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,880	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,637	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	100,919	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,537	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,623	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	509,908	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica