

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	494,379	32,344	11,765	40.5	29.1
Centro Operacional Chincha	247,988	17,957	5,584	NA	31.7
City Gate de Independencia	0	0	0	43.5	34.2
Total Distribuido	742,367	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 18,690	1,323	0	3.7	23.2
Centro Operacional Chincha	PE 2,135	992	0	3.5	31.7
	AC 227,163	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 7,794	827	104	3.9	33.5
	AC 143,466	13,162	302	17.1	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,063	1,567	170	3.5	22.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.8	27.5
City Gate Ica	PE 10,566	578	361	3.6	35.2
	AC 92,828	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 536	72	0	3.3	42.2
City Gate Marcona	PE 1,104	60	2	3.3	27.2
Troncal H-P ⁴	AC 196,952	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 35,400	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,756	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,010	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,186	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,312	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	64,861	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	414,572	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica